

1. Apsauga nuo užšalimo: 25–35 % glikolio koncentracija šaltinio kontūro šilumnešyje.
2. Oro išleidimo vožtuvai turi būti įrengti aukščiausiuose sistemos taškuose

IGLU ALEUT I SCHEMA

